

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.02486

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016347

Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ" (ЗАО "ДЕКАРТ"). Адрес: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31. ОГРН: 1037739422874. Телефон: 84957814646. Факс: отсутствует. Электронная почта: Mihail.Volfson@dekart.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ" (ЗАО "ДЕКАРТ"). Адрес: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31. ОГРН: 1037739422874. Телефон: 84957814646. Факс: отсутствует. Электронная почта: Mihail.Volfson@dekart.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пропитка огнебиозащитная ББ 11 М для древесины и материалов на её основе, выпускаемая по ТУ 2313-036-51218143-06. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.12.140

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний". Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при среднем суммарном расходе не менее 600 г/м², без учета технологических потерь. Выдержал испытание на устойчивость к старению.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 269-С/ТР-17 от 03.05.2017 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.501765 от 14.03.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.05.2017 по 10.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Д.С. Подсевалов

инициалы, фамилия