

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.02806
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668185
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Декарт". Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31, ОКПО 51218143. ОГРН: 1037739422874. Телефон +7(495) 781-4646, факс +7(495) 781-4646.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Декарт". Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31, ОКПО 51218143. ОГРН: 1037739422874. Телефон +7(495) 781-4646, факс +7(495) 781-4646.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ огнезащитная пропитка по дереву, изготовленная по ТУ 2313-036-51218143-06.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ Р

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) 53292-2009. I группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с расходом не менее 550 г/м² без учета потерь, устойчива к старению

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М03534-ТР от 15.06.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт о результатах анализа состояния производства № 3990-ао от 18.05.2012 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2012 по 14.06.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.М. Сазыкин

